Ingenieurbüro für Lüftungstechnik
Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack

RLT-Zentrale.de
Einfach Lüftungstechnik

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Komponente	**Luftkanal eckig – Formteil** siehe Anlage 1
Hersteller	airleben GmbH, Goldbacher Str. 37, 99867 Gotha
Prüfdatum /-ort	15.04.2025/ airleben GmbH NL Leipzig, Rackwitzer Straße 16-18, 04347 Leipzig
Prüfingenieur	Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack, Jägerstr. 19 / HH, 01099 Dresden
Prüfkriterien	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden Regelwerke geprüft:

Allgemeine Raumlufttechnik	**Krankenhausbereich**
VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09
VDI 3803 Blatt 1:2020-05	ÖNORM H 6020:2024-03
ÖNORM H 6021:2023-01	SWKI VA105-01:2015-08
SWKI VA104-01:2019-01	

Prüfergebnis	**Die Konformität des geprüften Baumusters mit den hygienerelevanten Anforderungen der oben genannten Regelwerke wird bestätigt.**
Gültigkeitszeitraum	6 Jahre: 04.2025 – 04.2031
Registriernummer	HKP 04/25-01

J. Kornack

Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack — ausgestellt am 30.04.2025, Dresden

* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.

Anlage 1: geprüftes Baumuster

Zur Durchführung der Hygiene-Konformitätsprüfung wurde seitens des Auftraggebers ein Baumuster (Luftkanal eckig – Formteil) zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird das Baumuster beschrieben (siehe auch Abbildung 1):

Bezeichnung des Baumusters:	Luftkanal eckig – Formteil
Typ:	Bogenstück (90°)
Anschlussrahmen:	aufgesteckt, geclincht
Falzverbindung:	Schnappfalz
Maße Anschlussrahmen:	300 mm x 400 mm
Höhe Anschlussrahmen:	20 mm
Werkstoff:	Stahlblech verzinkt

Abbildung 1: Ansicht geprüfter Luftkanal eckig – Formteil

Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.