

Zertifikat

Hygiene – Konformitätsprüfung

Geprüfte Komponente	Luftkanal eckig – gerades Stück siehe Anlage 1										
Hersteller	airleben GmbH, Goldbacher Str. 37, 99867 Gotha										
Prüfdatum /-ort	15.04.2025/ airleben GmbH NL Leipzig, Rackwitzer Straße 16-18, 04347 Leipzig										
Prüfingenieur	Dipl. Ing. (FH) Jacob Kornack, Jägerstr. 19 / HH, 01099 Dresden										
Prüfkriterien	Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerelevanten Anforderungen* der nachfolgenden Regelwerke geprüft: <table><thead><tr><th>Allgemeine Raumluftechnik</th><th>Krankenhausbereich</th></tr></thead><tbody><tr><td>VDI 6022 Blatt 1:2018-01</td><td>DIN 1946-4:2018-09</td></tr><tr><td>VDI 3803 Blatt 1:2020-05</td><td>ÖNORM H 6020:2024-03</td></tr><tr><td>ÖNORM H 6021:2023-01</td><td>SWKI VA105-01:2015-08</td></tr><tr><td>SWKI VA104-01:2019-01</td><td></td></tr></tbody></table>	Allgemeine Raumluftechnik	Krankenhausbereich	VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09	VDI 3803 Blatt 1:2020-05	ÖNORM H 6020:2024-03	ÖNORM H 6021:2023-01	SWKI VA105-01:2015-08	SWKI VA104-01:2019-01	
Allgemeine Raumluftechnik	Krankenhausbereich										
VDI 6022 Blatt 1:2018-01	DIN 1946-4:2018-09										
VDI 3803 Blatt 1:2020-05	ÖNORM H 6020:2024-03										
ÖNORM H 6021:2023-01	SWKI VA105-01:2015-08										
SWKI VA104-01:2019-01											
Prüfergebnis	Die Konformität des geprüften Baumusters mit den hygienerelevanten Anforderungen der oben genannten Regelwerke wird bestätigt.										
Gültigkeitszeitraum	6 Jahre: 04.2025 – 04.2031										
Registriernummer	HKP 04/25-02										



Dipl.-Ing. (FH) J. Kornack

ausgestellt am 30.04.2025, Dresden

* Anforderungen aus Regelwerken, auf die in den zu dieser Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) herangezogenen Regelwerken verwiesen wird, wurden nicht berücksichtigt. Die HKP beinhaltet keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in dem geprüften Baumuster eingesetzten Materialien. Dieses Zertifikat einschließlich seiner Anlagen darf nur in vollständiger Form vervielfältigt, verbreitet und/oder zugänglich gemacht werden.

S. 1 von 2



Anlage 1: geprüftes Baumuster

Zur Durchführung der Hygiene-Konformitätsprüfung wurde seitens des Auftraggebers ein Baumuster (Luftkanal eckig – gerades Stück) zur Verfügung gestellt. Nachfolgend wird das Baumuster beschrieben (siehe auch Abbildung 1):

Bezeichnung des Baumusters:	Luftkanal eckig – gerades Stück
Anschlussrahmen:	aufgesteckt, geclincht
Falzverbindung:	Kanalfalz
Abmessungen (LxBxH):	660 mm x 1.200 mm x 950 mm
Höhe Anschlussrahmen:	30 mm
Werkstoff:	Stahlblech verzinkt



Abbildung 1: Ansicht geprüfter Luftkanal eckig – gerades Stück